Délégation départementale d'Eure-et-Loir Préfecture d'Eure-et-Loir
Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)
MONSIEUR LE PRESIDENT - CHARTRES METROPOLE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - CM EAU
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE ST GEORGES SUR EURE

La synthèse annuelle 2023 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CHARTRES METROPOLE

Prélèvement	**00125789**	**Commune**	**SAINT-GEORGES-SUR-EURE**
Unité de gestion	0141 CHARTRES METROPOLE	**Prélevé le :**	**mercredi 05 mars 2025 à 11h06**
Installation	TTP 003056 MEROBERT	**par :**	SAD
Point de surveillance	P 0000003786 RSV DE MEROBERT	**Type visite :**	P1
Localisation exacte	ROBINET DISTRIBUTION APRES MELANGE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	10,8	°C				25,00
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,35	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,37	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : 28P1O Code SISE de l'analyse : 00131702 Référence laboratoire : LSE2503-28419

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,52	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	20,75	°f				
Titre hydrotimétrique	28,50	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	39	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	610	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	110	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,79	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	39,0	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	0,04	mg/L		0,10		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,7	mg(C)/L				2,00
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chlorothalonil R417888	**0,162**	**µg/L**		0,10		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00125789)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre Chlorothalonil R417888. Toutefois, la teneur mesurée ne néce ssite pas de restriction de consommation de l'eau. La personne responsable de la production et de la distribution de l'eau doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de l'eau distribuée.

Chartres, le 28 mars 2025

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
Responsable du DSEDS

signé :

Jean-Marc DI GUARDIA